



GEPRÜFTES MATERIAL: einzA mineralit Sol Silikat, Farbton weiß

AUFTRAGGEBER: einzA Farben GmbH & Co. KG
Junkersstraße 13
30179 Hannover

PRÜFINSTITUT: iLF Magdeburg GmbH
Labor Materialanalytik

PRÜFBERICHT: 230245-13

Prüfergebnis:

Das Bauprodukt einzA mineralit Sol Silikat; 230245-P13 erfüllt alle im AgBB-2021 Bewertungsschema geforderten Bedingungen und ist für die Verwendung in Innenräumen von Gebäuden gemäß §§ 3 und §§ 13 der Musterbauordnung MBO aus gesundheitlicher Sicht geeignet.

Das untersuchte Produkt emittiert keine CMR-Stoffe der Kategorie EU-Kat. 1A, EU-Kat. 1B oder EU-Kat. 2 und ist daher auch für Räume in sensiblen Wohnbereichen bzw. für Räume mit indirektem Lebensmittelkontakt geeignet.

Magdeburg, 04. September 2023

Dr. Ulrich Westerwelle
Geschäftsführer

Dr. Ute Holzhausen
Leiterin Materialanalytik

